



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ**

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3)
ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οι τρεις (3) τροχήλατοι πυροσβεστήρες θα εξυπηρετούν τις ανάγκες ασφαλούς διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης Κοζάνης «Νιάημερος». Οι τροχήλατοι πυροσβεστήρες θα είναι 50Kg, ξηράς σκόνης ABC 40%, με λάστιχο εκτόξευσης υλικού 5 μέτρων και με κλείστρο με βαλβίδα ασφαλείας μανομέτρου. Θα υπάρχει δυνατότητα προσθήκης 3ου βοηθητικού τροχού στο μπροστινό μέρος του τροχήλατου πυροσβεστήρα για την ευκολότερη χρήση μετακίνηση του. Χαρακτηριστικά: χωρητικότητα 50Kg, κατασβεστική ικανότητα A IIIB C, υλικό κατάσβεσης ABC 40% Ξηρά Σκόνη, θερμοκρασία λειτουργίας - 30°C μέχρι 60°C, μέσος χρόνος κένωσης 55,00sec, πίεση δοκιμής 27bar, μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση 18,00bar, όγκος εξοπλισμού 56,00Lt, υλικό δοχείου DC03, ύψος δοχείου 900 ± 1 mm, διάμετρος δοχείου 390 ± 2 mm, σπείρωμα λαιμού 30 x 1.5 mm, υλικό κλείστρου HPb59-1, βαλβίδα ασφαλείας 21-26 bar, βαφή RAL 3000, προσεγγ. Μεικτό βάρος 84,00Kg, προσεγγ. Διαστάσεις 1080 x 630 x 565 mm, πίεση λειτουργίας στους 20°C 15bar, βεληνικές 11m κατά προσέγγιση.

30 – 07 - 2018
Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος Δ/σης
Τεχνικών Υπηρεσιών

30 – 07 - 2018
Ελέγχθηκε
Ο προϊστάμενος
Τμήματος Μελετών

30 – 07 - 2018
Ο συντάξας

Πεχλιβανίδης Μιχαήλ
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ

Καρπουζάς Χρήστος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Γκατζαβέλλας Νικόλαος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ