

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά των ετήσιο έλεγχο, συντήρηση και αναγόμωση των πυροσβεστήρων, για τις ανάγκες πυρόσβεσης των Δημοτικών κτιρίων, των οχημάτων και των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Κοζάνης.

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής, επί ποινή αποκλεισμού, για τις ενδιαφερόμενες εταιρείες είναι η προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών σύμφωνα με τις Κ.Υ.Α 618/43/2005 και 17230/671/2005 :

- Ειδική άδεια λειτουργίας από την Διεύθυνση Βιομηχανίας.
- Πιστοποιητικό έγκρισης κανονισμού έγκρισης κανονισμού λειτουργίας αναγνωρισμένης εταιρείας περιοδικού ελέγχου, συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων.
- Πιστοποιητικό επάρκειας αρμόδιου ατόμου για τον περιοδικό έλεγχο συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων.
- Πιστοποιητικό συμμόρφωσης συστήματος για την ποιότητα ΕΛΟΤ EN ISO 9001 : 2008.

Ο έλεγχος, η συντήρηση και η αναγόμωση αφορά πυροσβεστήρες : 1) ξηράς κόνεως Ρα, 2) αφρού ΑFFF και 3) διοξειδίου του άνθρακα Co2, διαφόρων ειδών και μεγεθών, θα γίνει τμηματικά σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης του Δήμου Κοζάνης.

Ο έλεγχος, η συντήρηση και η αναγόμωση θα γίνει βάσει του περιοδικού προγράμματος συντήρησης σύμφωνα με τις Κ.Υ.Α 618/43/2005 και 17230/671/2005.

Ο ανάδοχος θα παραλαμβάνει τους πυροσβεστήρες από κάθε κτίριο και χώρο οι οποίοι θα του υποδειχτούν από την υπηρεσία και θα τους παραδίδει μετά την συντήρηση ή την αναγόμωση επίσης στον ίδιο κτίριο και χώρο.


Στο Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, θα αναγράφεται αναλυτικά ο τύπος και ποσότητα του πυροσβεστήρα που ελέγχθηκε και θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από την υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η συμβατική προθεσμία για την εκτέλεση των εργασιών ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Ο προμηθευτής υποχρεούται μετά από εντολή της υπηρεσίας, να εκτελέσει μέρος της υπηρεσίας εντός δέκα (10) ημερών.


Προβλέπεται η κατακύρωση της Σύμβασης προσαυξημένη έως και εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της ποσότητας των αγαθών, σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 1 του άρθρου 45 του Ν. 4782/2021.

Για την εκτέλεση της εργασίας ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως ισχύει και όπως τροποποιείται με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 και θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης του Δήμου Κοζάνης.


ΚΟΖΑΝΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2021  
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

  
Γκατζαβέλλας Νικόλαος  
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

ΚΟΖΑΝΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2021  
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ο Αν. Προϊστάμενος  
Η/Μ Έργων & Η/Φ  
  
Γκλουμπός Ξενοφών  
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

ΚΟΖΑΝΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2021  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος  
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  
  
Πεχλιβανίδης Μιχαήλ  
Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΩΝ	Μ. Μ.	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ ( ΕΥΡΩ)
1	Ετήσιος έλεγχος και συντήρηση <b>φορητού</b> πυροσβεστήρα <b>2Lt, τύπου F Class Solution - Wet Chemical 25F.</b>	τεμ.	8	4,00	<b>32,00 €</b>
2	Ετήσιος έλεγχος και συντήρηση <b>φορητού</b> πυροσβεστήρα <b>3Kg, τύπου ξηράς κόνεως Pa και 3lit τύπου αφρού.</b>	τεμ.	89	4,00	<b>356,00 €</b>
3	Ετήσιος έλεγχος και συντήρηση πυροσβεστήρα, <b>φορητού</b> και <b>οροφής 6Kg ξηράς κόνεως Pa, 12Kg ξηράς κόνεως Pa, 5Kg Co2.</b>	τεμ.	381	5,00	<b>1.905,00 €</b>
4	Ετήσιος έλεγχος και συντήρηση πυροσβεστήρα τοπικής εφαρμογής <b>25Kg, τύπου ξηράς κόνεως Pa.</b>	τεμ.	2	25,00	<b>50,00 €</b>
5	Ετήσιος έλεγχος και συντήρηση πυροσβεστήρα τοπικής εφαρμογής <b>50Kg, τύπου ξηράς κόνεως Pa.</b>	τεμ.	5	27,00	<b>135,00 €</b>
6	Ετήσιος έλεγχος και συντήρηση πυροσβεστήρα τοπικής εφαρμογής <b>30Kg, τύπου Co2 (διοξειδίο του άνθρακα).</b>	τεμ.	3	20,00	<b>60,00 €</b>
7	Υδραυλική δοκιμή πυροσβεστήρα 3Kg, 6Kg και 12Kg ξηράς κόνεως Pa.	τεμ.	120	5,00	<b>600,00 €</b>
8	Υδραυλική δοκιμή πυροσβεστήρα 5Kg Co2.	τεμ.	10	20,00	<b>200,00 €</b>
9	Αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως Pa, με νέο υλικό.	κιλά	462	1,50	<b>693,00 €</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>					<b>4.031,00 €</b>
<b>ΦΠΑ 24%</b>					<b>967,44 €</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>					<b>4.998,44 €</b>

ΚΟΖΑΝΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Γκατζαβέλλας Νικόλαος  
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

ΚΟΖΑΝΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ


Ο Αν. Προϊστάμενος  
Η/Μ Έργων και Η/Φ

Γκλούμπος Ξενοφών  
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

ΚΟΖΑΝΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος  
Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών



Πεχλιβανίδης Μιχαήλ  
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ